

Wasserqualitätsbericht 2026 WVG Schongau

Versorgungsgebiet Holzweid, Oberschongau, Mettmenschongau und Ruedikon

Als Brunnenmeister ist es meine Pflicht, Sie einmal jährlich über die Qualität unseres Trinkwassers zu informieren. Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse der Wasseranalysen, welche halbjährlich und bei Verdacht auf Verunreinigung durchgeführt werden.

Wasserqualität und Herkunft:

- Unser Wasser ist Quellwasser, das direkt aus der Natur stammt.
- Um die Wasserqualität zu gewährleisten, wird das Quellwasser mit UV-Entkeimung behandelt, um mögliche Keime und Bakterien zu eliminieren, (Desinfektion).
- Die Wasseranalysen haben ergeben, dass unser Trinkwasser den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Die Parameter wie pH-Wert, Leitfähigkeit, Nitrat, Chlorid und Bakterien wurden überprüft und liegen innerhalb der zulässigen Grenzwerte.
- Das Versorgungsgebiet Oberschongau, Holzweid wird zu 100% von den Kirchholzquellen versorgt.
- Das Versorgungsgebiet Mettmenschongau und Ruedikon wird mit einem Mischverhältnis versorgt: ca. 60 % Kirchholzquellen und 40 % Moosbrunnen-Quelle.

Aktuelle Entwicklungen:

Die Quellerträge gingen im 2025 leicht zurück, sind aber immer noch auf hohem Niveau stabil. Die Messwerte bei den Chlorothalonil-Metaboliten gehen erfreulicherweise von Jahr zu Jahr leicht zurück. Wir überwachen das Mischverhältnis Moosbrunnen und Kirchholzquellen durch Probeentnahmen periodisch und stellen sicher, dass die Höchstwerte gemäss den gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.

Die aktuellen Messwerte für Chlorothalonil-Metaboliten liegen bei:

- Moosbrunnen-Quelle 0.08 µg/l
- Kirchholz-Quellen <0.02 µg/l
- Im Leitungsnetz (Entnahmestelle WC-Anlage Pfarrkirche) 0.036 µg/l
und damit innerhalb der zulässigen Höchstwerte von 0.100 µg/l

Wasseranalysen:	Härtegrad	Aerobe mesophile Keime	Nitratgehalt
Kirchholzquellen	29.8 °fH	36 KBE	12 mg/l
Moosbrunnen-Quelle	39.6 °fH	2 KBE	32 mg/l
Im Verteilnetz Mt. Schongau	33.2 °fH	49 KBE	19 mg/l
Höchstwerte		300 KBE	40 mg/l

Escherichia coli und Enterokokken sind im gesamten Versorgungsgebiet nicht nachweisbar.

Wasseraufbereitung:

Unsere UV-Entkeimung arbeitet effektiv und gewährleistet eine hohe Wasserqualität.

Wir führen regelmäßig Wartungsarbeiten an unseren Wasseraufbereitungsanlagen durch, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten.

Fazit:

Unser Trinkwasser entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger einwandfreies Trinkwasser bereitstellen können.

Kontakt:

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Wasserqualität haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sepp Koch
076 610 55 08
Brunnenmeister

Rolf Basler
079 411 27 06
Präsident WVG Schongau

Melanie Wydler
058 670 62 97
Gemeinderätin